



Prüfungen an Atemschutzgerätschaften

Alle im Atemschutz verwendeten Gerätschaften wie Atemschutzgeräte, Lungenautomaten, Atemschutzmasken und Atemluftflaschen müssen regelmäßig auf ihre einwandfreie Funktion überprüft werden.

In der DGUV Information 205-013 (früher GUV-I-8674 vom Juli 2008) „Wartung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehr“ sind alle Vorgaben aufgezeigt.

Atemschutzgeräte

An einem Atemschutzgerät ist **nach jedem Gebrauch bzw. halbjährlich** eine **Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung** mit einem geeigneten **Prüfgerät** erforderlich.

Wir dokumentieren die **nächste** Prüfung mit einem auf der Trageplatte angebrachten Aufkleber.



Dieser Aufkleber zeigt die **nächste** fällige Überprüfung im Juli 2019 an.



Dieser Aufkleber zeigt eine fällige Überprüfung im Oktober 2019 an.

Mit Durchführung einer weiteren Prüfung im selben Jahr wird ein weiterer Monat markiert.

Es gilt also immer die letzte Monatsmarkierung auf der Prüfplakette.



Lungenautomaten

An einem Lungenautomaten ist **nach jedem Gebrauch bzw. halbjährlich** eine **Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung** mit einem geeigneten **Prüfgerät** erforderlich.

Wir dokumentieren die **nächste** Prüfung mit einem Vermerk auf der Folie des eingeschweißten Lungenautomaten.



Auf der Folie stehen Monat und Jahr der nächsten Prüfung.

Die **nächste** Prüfung ist also im Oktober 2018 fällig.

Atemschutzmasken

An einer Atemschutzmaske ist **nach jedem Gebrauch bzw. halbjährlich** eine **Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung** mit einem geeigneten **Prüfgerät** erforderlich.

Wir dokumentieren die **nächste** Prüfung mit einem Vermerk auf der Folie der eingeschweißten Atemschutzmaske.



Auf der Folie stehen Monat und Jahr der nächsten Prüfung.

Die **nächste** Prüfung ist also bei im Oktober 2018 fällig.



LANDKREIS WOLFENBÜTTEL

Feuerwehrtechnische Zentrale

Abschließend bleibt zu sagen, dass die Verantwortung für die regelmäßigen fristgerechten Prüfungen der Atemschutzgerätschaften bei den einzelnen Feuerwehren liegt. Wir geben in Form von Aufklebern und Beschriftungen auf den Kunststoffbeuteln die Möglichkeit der Kontrolle in den einzelnen Standorten.

Zusätzlich werden die Gerätschaften in festgelegten Intervallen alle 6 Monate zur Prüfung durch die FTZ rechtzeitig abgefordert.

Auf Grund von zusätzlichen Prüfungen nach Einsätzen, Übungen oder Streckendurchgängen kann es durchaus vorkommen, dass Gerätschaften schon vor Ablauf der angegebenen Fälligkeit wieder angefordert werden.

V1.1